

BUREAU VERITAS
Certification



**CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS
CONTRA INCENDIOS**

Nº de Certificado: ES026999

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de Productos Industriales se ha establecido que los productos:

**SISTEMA FIJO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: SISTEMAS DE ROCIADORES
AUTOMÁTICOS**

SISTEMA KIT DE ROCIADOR EN TUBERÍA SECA PARA COCINAS

(según plano en anexo técnico a este certificado)

Realizado por el fabricante:

DESARROLLOS INDUSTRIALES TECNICOS, S.L. (DESAITECNIA)

En el centro de producción:

C/Ter nº 5 PG EL VISO 29006 MÁLAGA

Cumple con la norma:

UNE EN 12845:2005/A2:2010

Y que están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, S.A., a la evaluación del ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente hasta el 14 de septiembre de 2013. Cualquier cambio en el producto deberá ser comunicado a BVC.

Lugar y fecha de emisión inicial: Madrid, 14 de septiembre de 2010

Firmado:

Pedro González
Dirección Técnica

Bureau Veritas Certification S.A.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID




ANEXO AL CERTIFICADO N° ES026999

Estado de Revisión: 0

Fecha de Revisión: 14 de septiembre de 2010

1-EXTINTOR 6L (CITA 2336)
2-VALVULA DE PASO ACERO
3-LLAVE DE CORTE MANUAL
4-VALVULA ANTERIOR TORNO ACERO
5-ACACORO REFORZADO CON MALLA DE ACERO (ST.332 1/2" 4mm)
6-TUBO DE UNION DE ACERO
7-CONEXION DE OXIG.
8-TUBERIA DE ACERO (ST.332 1/2" 4mm)
9-PISTONATO / SPINER
10-MANOMETRO



Fdo.: El Director Técnico

